



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СШ № 70
П.М. Вахонин
«18» января 2023 г.

**Акт проверки
соответствия и безопасности спортивных сооружений и оборудования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
города Ульяновска «Средняя школа № 70»**

от «18» января 2023г. Ульяновская область

Комиссия назначена приказом директора «по проверке соответствия и безопасности спортивных сооружений и оборудования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 70» от «16» января 2023 г. № 16

Председатель комиссии:

- Шалунов А.В., заместитель директора по АХЧ;

Члены комиссии:

- Ганина И.А., учитель физической культуры;

- Петров С.Е., учитель физической культуры;

- Камбарова Л.Г., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

- Савкина Ю.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

- Шигабутдинова М.В., учитель технологии, ИЗО - председатель профкома,

- Сафронов В.А. техник по обслуживанию бассейна;

- Золотарева Д.Р., медицинский работник.

составили настоящий акт в том, что нами была проведена проверка фактического состояния сооружений (объектов), инвентаря и оборудования спортивного профиля.

Комиссия установила:

1. Спортивный зал: совмещённый, стационарный, приспособленный, отсутствует (нужное подчеркнуть), размер 12*24 кв.м.
2. Спортивный инвентарь (количество и качество) соответствует требованиям СанПиНа соответствует
3. Состояние оборудования определено:
гимнастические скамейки (шт) 6
гимнастическая стенка (ск. пролетов) 12
баскетбольные щиты (шт) 8
мишень навесная (шт) 2
волейбольные стойки и сетка 2/1
бревно гимнастическое напольное 0
ворота (какие указать) 2 футбольные
канаты 1
маты 10
тренажеры 10 (уличные)
нестандартное оборудование
перекладина 12
другое оборудование 0
4. Целостность пола соответствует нормативным требованиям (да, нет) да
5. Выступающие из стен предметы (крючки, штыри и т.д.) нет
6. Ограждение отопительных приборов имеется
7. Ограждение оконных рам имеется
8. Освещённость в спортивных залах по норме 250лк. фактически

- Замеры проведены люксметром № _____ от _____ (дата) _____
9. Аптечка (имеется, не имеется) имеется укомплектована в соответствии с Правилами безопасности по физической культуре да
10. Количество тренажёров 10 состояние удовлетворительное расположение (соответствует, не соответствует) требованиям соответствует соответствие санитарно-гигиеническим нормам
11. Спортивные уголки на улицах (соответствие возрасту) соответствуют возрасту
12. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеется (да, нет) нужное подчеркнуть имеются
13. Наличие журнала регистрации результатов испытаний спортивного оборудования, инвентаря и вентиляционных устройств (да, нет) указать, кем и когда проведены испытания имеется регистрация испытаний
14. Журнал регистрации несчастных случаев с учащимися и воспитанниками (имеется, не имеется) имеется
15. Спортивная площадка, оборудованная в соответствии с СанПин. Состояние и пригодность к эксплуатации готова
- беговая дорожка (есть, нет) состояние и пригодность к эксплуатации нет
- прыжковая яма (есть, нет) состояние и пригодность к эксплуатации есть полоса препятствий (есть, нет) состояние и пригодность к эксплуатации есть
- баскетбольные щиты (есть, нет) состояние и пригодность к эксплуатации 8 готовы
- волейбольные стойки (есть, нет) состояние и пригодность к эксплуатации есть готовые
- ворота (есть, нет) состояние и пригодность к эксплуатации 2 уличные
16. Наличие других площадок (есть, нет) состояние и пригодность к эксплуатации комплексов ГТО
17. В бассейне температурный режим воздуха (t 28), воды (t 28-30) и влажность (60%) соответствует норме, вентиляция в рабочем состоянии.

На основании осмотра бассейна, спортивного зала, спортивных площадок, инвентаря и оборудования, ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла

РЕШЕНИЕ:

на момент проверки бассейн, спортивные сооружения, инвентарь и оборудование пригодны к эксплуатации.

Подпись членов комиссии:

-Шалунов А.В., заместитель директора по АХЧ;

-Ганина И.А., учитель физической культуры;

-Петров С.Е., учитель физической культуры;

-Камбарова Л.Г., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

-Савкина Ю.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

-Шигабутдинова М.В., учитель технологии, ИЗО - председатель профкома;

-Сафронов В.А. техник по обслуживанию бассейна;

-Золотарева Д.Р., медицинский работник.